

Dezernat III
0678/VII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Rathaus
Sitzung am: 15.09.2015

Installation von Sicherheitsnetzen am Rathaus und am Anno-Gymnasium

Sachverhalt:

Sowohl das Rathaus als auch das Anno-Gymnasium verfügen bauzeitbedingt über Fassadenelemente aus "Waschbeton". Aufgrund langjähriger chemischer und mechanischer Prozesse sind diese Fassadenelemente mittlerweile an ihren Rändern extrem schadhaft. In den letzten Jahren hat die Bauverwaltung regelmäßig die Fassaden überprüfen und von losen Teilen befreien lassen, um ein unkontrolliertes Herabfallen einzelne Gesteinsbrocken zu verhindern. Die diesjährige Überprüfung hat nun jedoch ein weiter fortgeschrittenes Schadensbild ergeben. Das seitens der Stadt beauftragte Statikbüro hat nunmehr deutlich gemacht, dass die bisherige Praxis der regelmäßigen Überprüfung nicht mehr ausreicht. Daher werden bei beiden Gebäuden kurzfristig Fangnetze angebracht, um Personenschäden durch herabfallende Teile vorzubeugen. Die Befestigung der Elemente an den tragenden Gebäudeteilen ist weiterhin sicher.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss Rathaus zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 31.08.2015